受付年月日	2024年8月15日	受付番号		検査種別	水道事業体
採取日	2024年8月15日	採取時刻	09:00	採取者	依頼者採取
採取場所	石羽浄水場（原水）				
天気	****	気温	****	水温	****

試験検査結果は、以下のとおりです。

検査項目	検査結果	基準値	注
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.000002未満 mg/L	0.00005以下	
― 以上 ―			

判定	上記検査項目については水質基準に　　****　　でした。

備考

基準値は目標値であり、健発第1010004号（平成15年10月10日　厚生労働省健康局長）による。
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）の目標値は、暫定値。
水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水における水道水質基準項目（51項目）です。

受付年月日	2024年8月15日	受付番号		検査種別	水道事業体
採取日	2024年8月15日	採取時刻	10:00	採取者	依頼者採取
採取場所	黒佐野浄水場（原水）				
天気	****	気温	****	水温	****

試験検査結果は、以下のとおりです。

検査項目	検査結果	基準値	注
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.000002未満 mg/L	0.00005以下	

－ 以上 －

判定	上記検査項目については水質基準に **** でした。

備考

基準値は目標値であり、健発第1010004号（平成15年10月10日　厚生労働省健康局長）による。
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）の目標値は、暫定値。
水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水における水道水質基準項目（51項目）です。

受付年月日	2024年8月15日	受付番号		検査種別	水道事業体
採取日	2024年8月15日	採取時刻	09:30	採取者	依頼者採取
採取場所	筆甫浄水場（原水）				
天気	****	気温	****	水温	****

試験検査結果は、以下のとおりです。

検査項目	検査結果	基準値	注
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.000002未満 mg/L	0.00005以下	
－ 以上 －			

判定	上記検査項目については水質基準に　　****　　でした。

備考

基準値は目標値であり、健発第1010004号（平成15年10月10日　厚生労働省健康局長）による。
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）の目標値は、暫定値。
水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水における水道水質基準項目（51項目）です。

受付年月日	2024年8月15日	受付番号		検査種別	水道事業体
採取日	2024年8月15日	採取時刻	09:00	採取者	依頼者採取
採取場所	石羽浄水場（ろ過水）　丸森町字石羽　地内				
天気	****	気温	****	水温	****

試験検査結果は、以下のとおりです。

検査項目	検査結果	基準値	注
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.000002未満　mg/L	0.00005以下	
－　以上　－			

判定	上記検査項目については水質基準に　　****　　でした。

備考

基準値は目標値であり、健発第1010004号（平成15年10月10日　厚生労働省健康局長）による。
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）の目標値は、暫定値。
水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水における水道水質基準項目（51項目）です。

受付年月日	2024年8月15日	受付番号		検査種別	水道事業体
採取日	2024年8月15日	採取時刻	10:00	採取者	依頼者採取
採取場所	黒佐野浄水場（ろ過水）　丸森町大内字黒佐野　地内				
天気	****	気温	****	水温	****

試験検査結果は、以下のとおりです。

検査項目	検査結果	基準値	注
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.000002未満　mg/L	0.00005以下	
－　以上　－			

判定	上記検査項目については水質基準に　　****　　でした。

備考

基準値は目標値であり、健発第1010004号（平成15年10月10日　厚生労働省健康局長）による。
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）の目標値は、暫定値。
水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水における水道水質基準項目（51項目）です。

受付年月日	2024年8月15日	受付番号		検査種別	水道事業体
採取日	2024年8月15日	採取時刻	09:30	採取者	依頼者採取
採取場所	筆甫浄水場（ろ過水）　丸森町筆甫字平松　地内				
天気	****	気温	****	水温	****

試験検査結果は、以下のとおりです。

検査項目	検査結果	基準値	注
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.000002未満　mg/L	0.00005以下	
― 以上 ―			

判定	上記検査項目については水質基準に　****　でした。

備考

基準値は目標値であり、健発第1010004号（平成15年10月10日　厚生労働省健康局長）による。
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）の目標値は、暫定値。
水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水における水道水質基準項目（51項目）です。